

令和4年度 大垣市一般廃棄物最終処分場（上石津町三ツ里） 施設維持管理記録表

※埋立を終了し、現在埋立を行っていない

項目 点検日		埋立量	種類	防 護 柵	悪 臭 の 発 生	防 火	掲 示 板	害虫等の発生	周 縁 状 況	異常発生時 の対応
4 月	4	0.00t		○	○	○	○	○	○	
5 月	9	0.00t		○	○	○	○	○	○	
6 月	9	0.00t		○	○	○	○	○	○	
7 月	4	0.00t		○	○	○	○	○	○	
8 月	1	0.00t		○	○	○	○	○	○	
9 月	5	0.00t		○	○	○	○	○	○	

項目 点検日		埋立量	種類	防 護 柵	悪 臭 の 発 生	防 火 掲 示 板	害虫等の発生	周 縁 状 況	異常発生時 の対応
10 月	3	0.00t		○	○	○	○	○	
11 月	7	0.00t		○	○	○	○	○	
12 月	5	0.00t		○	○	○	○	○	
1 月	16	0.00t		○	○	○	○	○	
2 月	6	0.00t		○	○	○	○	○	
3 月	6	0.00t		○	○	○	○	○	

○：異常なし

令和4年度 大垣市一般廃棄物最終処分場（上石津町三ツ里）水質維持管理記録表

浸出水水質検査結果（月1回測定分）

項 目	単位	測定日 基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
			4/4	5/9	6/9	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/16	2/6	3/6
pH(水素イオン濃度)		5.8～8.6	8.2	8.1	7.8	7.8	7.9	7.7	7.7	7.8	8.1	8.2	8.2	8.1
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/ℓ	60	0.9	0.2未満	0.5	0.5	1.3	0.6	0.9	1.4	0.6	0.3	1.1	0.2未満
COD(化学的酸素要求量)	mg/ℓ	90	2.4	2.6	2.4	2.8	1.8	2.2	2.3	3.3	2.5	2.8	2.8	2.7
SS（浮遊物質）	mg/ℓ	60	1未満	1未満	1未満	4.0	2.0	1未満	1	2	1	3	1未満	1未満
全窒素	mg/ℓ	120	1.5	1.4	1.6	2.3	1.3	1.7	1.2	1.2	1.7	1.8	1.7	1.5

河川水水質検査結果（月1回測定分）

採水場所	単位	測定日 基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
最終処分場周縁			4/4	5/9	6/9	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/16	2/6	3/6
電気伝導率	mS/m	—	7.0	8.0	7.2	7.6	8.0	6.9	7.9	8.3	8.3	7.3	7.7	7.6
塩化物イオン	mg/ℓ	—	3.6	3.7	3.5	3.2	3.5	3.2	3.4	3.5	3.6	3.4	3.6	3.5