

令和5年度 大垣市一般廃棄物最終処分場（上石津町三ツ里） 施設維持管理記録表

※埋立を終了し、現在埋立を行っていない

項目 点検日		埋立量	種類	防 護 柵	悪 臭 の 発 生	防 火 掲 示 板	害虫等の発生	周 縁 状 況	異常発生時 の対応
4月	7	0.00t		○	○	○	○	○	
5月	5	0.00t		○	○	○	○	○	
6月	2	0.00t		○	○	○	○	○	
7月	7	0.00t		○	○	○	○	○	
8月	4	0.00t		○	○	○	○	○	
9月	1	0.00t		○	○	○	○	○	

項目 点検日		埋立量	種類	防 護 柵	悪 臭 の 発 生	防 火	掲 示 板	害虫等の発生	周 縁 状 況	異常発生時 の対応
10 月	6	0.00t		○	○	○	○	○	○	
11 月	3	0.00t		○	○	○	○	○	○	
12 月	1	0.00t		○	○	○	○	○	○	
1 月	5	0.00t		○	○	○	○	○	○	
2 月	2	0.00t		○	○	○	○	○	○	
3 月	1	0.00t		○	○	○	○	○	○	

○：異常なし

令和5年度 大垣市一般廃棄物最終処分場（上石津町三ツ里）水質維持管理記録表

浸出水水質検査結果（月 1 回測定分）

項 目	単位	測定日 基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
			4/21	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/19	1/23	2/13	3/5
pH(水素イオン濃度)		5.8～8.6	8.0	8.0	7.8	7.8	7.9	7.7	7.7	7.9	8.1	8.2	8.1	8.1
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/ℓ	60	0.5未満	0.5	0.5未満	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
COD(化学的酸素要求量)	mg/ℓ	90	2.0	3.1	2.0	2.2	2.2	2.5	2.5	3.0	2.7	2.3	1.8	2.3
SS（浮遊物質）	mg/ℓ	60	1未満	1.0	1未満	1.0	1未満	1.0	1未満	3	1	1	5	1
全窒素	mg/ℓ	120	1.8	1.7	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	1.7	1.8	1.9	1.6	1.6

河川水水質検査結果（月 1 回測定分）

採水場所	単位	測定日 基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
最終処分場周縁			4/21	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/19	1/23	2/13	3/5
電気伝導率	mS/m	—	7.4	5.7	6.3	7.2	8.4	6.9	7.6	8.1	7.0	7.4	7.0	7.2
塩化物イオン	mg/ℓ	—	3.4	3.7	3.4	3.2	3.3	3.3	3.2	3.4	3.4	3.5	3.3	3.4