

屋外広告物自己点検報告書記載例 ※点検者記入

複数物件がある場合は、「別紙」報告書に物件毎の点検結果を記載のうえ、報告書に添付して提出してください。

第2号の2様式（第2条関係）

屋外広告物自己点検報告書								
表示又は設置の場所		〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地						
更新前の許可の年月日及び番号		〇〇年 〇〇月 〇〇日 第〇〇〇号						
点検実施年月日*1		〇〇年 〇〇月 〇〇日						
区分	点検内容	異常*2		異常があつた場合その内容と対応		改善*2		
基礎	1 上部	有	無			未	済	
	2 基礎	有	無			未	済	
支持部	1 鉄骨のさび、塗装の老朽化等	有	無	B 塗装の剥離		未	済	
	2 鉄骨接続部の異常、ボルト等のゆるみ、欠落	有	無			未	済	
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの異常	有	無	D アンカーボルト交換済		未	済	
	2 ベース周辺・コーキング・溶接部の異常	有	無			未	済	
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ)及び周辺の異常	有	無	C 柱に亀裂、次回までに要改修		未	済	
表示部	1 表示面の汚染、変色、変形、破損及び剥離	有	無			未	済	
	2 枠組み部材の異常	有	無			未	済	
照明装置等	1 照明・LEDの不点及びネオン管の不発光	有	無	B 球切れ、要交換		未	済	
	2 取付部、その他周辺の異常	有	無			未	済	
	3 分電盤の異常	有	無			未	済	
その他	その他点検した箇所 ()	有	無			未	済	
点検者	氏名	上記のとおり相違ありません。 岐阜太郎 ※点検者の氏名を記載してください。						
	住所	〒 〇〇〇-〇〇〇〇 ※点検者ご本人の住所を記載 電話 (〇〇〇) 〇〇〇-〇〇〇〇						
	資格*3	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外広告士 <input type="checkbox"/> 屋外広告物点検技能講習修了者*4 <input type="checkbox"/> 屋外広告物講習会修了者 <input type="checkbox"/> 「広告美術仕上げに係る」職業訓練指導員・技能検定合格者・職業訓練修了者						

更新申請前、30日以内に実施してください。

異常有の場合のみ、「屋外広告物点検基準(案)」を指針とした点検評価(レベルB~D)、及び改善内容等を記載してください。

改善状況を○で囲んでください。

該当する資格にチェックし、資格を証明する書類の写しを添付してください。

屋外広告物点検基準(案)：一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会、公益社団法人 日本サイン協会、一般社団法人 サインの森により策定された屋外公告物の点検方法についての標準的な基準を示したもの。

第15条 点検評価は、レベルA、レベルB、レベルC、レベルDにより評価する。

- 一 レベルAは、点検結果が良好な状態を示す。
- 二 レベルBは、劣化が認められる、経過観察を要する状態を示す。
- 三 レベルCは、劣化が進行している、次回までに改善が必要な状態を示す。
- 四 レベルDは、劣化のため危険が認められる、修理又は撤去が必要な状態を示す。