

大垣市学校施設耐震診断実施結果

令和6年5月1日現在

学校名	棟番号	建物区分	構造区分	階数	面積			建築年	耐震診断 (Is値)
					学校	幼稚園 (保育園部分除く)	合計		
興文小学校	1	北舎東側	RC	3	1,424		1,424	S 29	0.81
	2-1	北舎西側	RC	4	1,380		1,380	S 44	0.77
	7	南舎	RC	4	2,882		2,882	S 46	0.78
	16-1	屋内運動場	RC	2	1,323		1,323	H 26	
東小学校	1-1	北舎中東側	RC	3	411		411	S 28	0.80
	1-2	北舎中西側	RC	3	1,279		1,279	S 31	
	1-3	北舎西側	RC	3	505		505	S 34	
	1-4	北舎東側	RC	3	678		678	S 40	
	2-1	南舎東側	RC	4	1,818		1,818	S 44	0.78
	2-2	南舎西側	RC	4	2,078		2,078	S 44	
	10	南舎東東側	RC	4	612		612	H 6	
	9	屋内運動場	RC	2	1,349		1,349	H 5	
西小学校	1-1	南舎	RC	3	2,952	611	3,563	S 30	0.75
	2-1	北舎中側	RC	3	524		524	S 34	0.77
	2-2	北舎東側	RC	3	675		675	S 35	
	2-3	北舎東東側	RC	3	271		271	S 42	
	5	北舎西側	RC	3	269		269	S 47	0.79
	6	北舎西西側	RC	3	1,248		1,248	S 56	0.88
	11	屋内運動場	S	2	1,100		1,100	S 56	1.52
南小学校	1-1	北舎西西側	RC	3	611		611	S 38	0.78
	1-2	北舎西西側	RC	3	116		116	S 40	
	1-3	北舎西側	RC	3	973		973	S 38	
	1-4	北舎東側	RC	3	909		909	S 40	
	1-5	北舎東東側	RC	3	466		466	S 40	0.76
	2-1	南舎西側	RC	4	1,347		1,347	S 44	
	2-2	南舎東側	RC	4	1,390		1,390	S 46	
	5-1	屋内運動場	RC	1	1,070		1,070	H 14	
5-2	管理棟	RC	2	227		227	H 14		
北小学校	1-1	南舎西側	RC	4	1,057		1,057	S 40	0.76
	1-2	南舎中側	RC	4	715		715	S 43	
	1-3	南舎西西側	RC	4	714		714	S 45	
	2-1	南舎東側	RC	4	1,666		1,666	S 46	0.76
	2-2	南舎東東側	RC	4	1,093		1,093	S 49	
	8-1	北舎	RC	4	3,677		3,677	S 47	0.76
	8-2								
11	屋内運動場	RC	2	1,996		1,996	H 7		
日新小学校	5-1	本舎中側	RC	4	1,323		1,323	S 47	0.80
	5-2	本舎東側	RC	4	1,225		1,225	S 47	
	5-8	本舎東側	RC	1	388		388	S 47	
	8-1	本舎西側 (1,2階)	RC	4	257		257	S 52	0.79
	8-2	本舎西側 (3,4階)	RC	4	257		257	S 55	0.79
	6-1	屋内運動場西	S	1	510		510	S 47	1.63
	6-2	屋内運動場東	S	1	188		188	S 62	

大垣市学校施設耐震診断実施結果

令和6年5月1日現在

学校名	棟番号	建物区分	構造区分	階数	面積			建築年	耐震診断 (Is値)	
					学校	幼稚園 (保育園部分除く)	合計			
安井小学校	1-1	北舎西側	RC	3	1,506		1,506	S	28	0.81
	2-1	南舎西側	RC	1	205		205	S	38	
	2-2	南舎中側	RC	3	862		862	S	40	
	2-3	南舎中側	RC	3	252		252	S	45	
	2-6	南舎中側	RC	3	152		152	S	50	
	2-8	南舎西側	RC	3	108		108	S	38	0.76
	3-1	南舎東側	RC	4	1,005		1,005	S	50	
	3-2	南舎東東側	RC	4	714		714	S	55	
	4	北舎東側	RC	3	636		636	S	48	
	10-1	プール校舎棟	RC	2	1,471		1,471	H	20	
8	屋内運動場	RC	2	940		940	H	6		
宇留生小学校	16-1	北舎西側	RC	4	1,140		1,140	S	48	0.78
	16-2	北舎東側	RC	4	2,211		2,211	S	48	
	20	南舎	RC	4	2,110		2,110	S	56	0.83
	1-1	屋内運動場	RC	2	1,366		1,366	H	27	
静里小学校	3	本舎西側	RC	4	593	547	1,140	S	50	0.75
	5-1	本舎中側	RC	4	1,267		1,267	S	45	0.76
	5-2	本舎東側	RC	4	1,572		1,572	S	46	
	12-1	屋内運動場	RC	2	1,065		1,065	H	22	
綾里小学校	1-1	南舎中東側	RC	3	1,650		1,650	S	42	0.76
	2	南舎西側	RC	3	660		660	S	48	1.05
	9	北舎	RC	3	1,355		1,355	S	63	
	11	旧綾里幼	S	1	591		591	S	62	
	3	屋内運動場	S	1	510		510	S	45	2.43
江東小学校	8	南舎西側	RC	3	2,560		2,560	S	47	0.78
	11-1	南舎中側	RC	2	386		386	S	50	0.90
	11-2	南舎東側	RC	3	1,163		1,163	S	54	
	13	北舎	RC	3	966		966	S	56	0.81
	6	屋内運動場西	S	1	510		510	S	45	1.75
	7	屋内運動場東	S	1	211		211	S	58	
川並小学校	1-1	本舎中側	RC	3	1,339		1,339	S	30	0.77
	2	本舎西側	RC	3	895		895	S	49	0.78
	3	本舎東側	RC	3	519		519	S	54	0.77
	4	屋内運動場東	S	2	599		599	S	44	1.21
	5	屋内運動場西	S	1	265		265	S	56	2.32
中川小学校	1	北舎	RC	3	1,106		1,106	S	38	0.80
	3-1	南舎西側	RC	4	1,308		1,308	S	49	0.77
	3-2	南舎西側	RC	4	1,466		1,466	S	49	
	6-1	南舎東側	RC	4	1,341		1,341	S	53	0.83
	6-2	南舎東側	RC	4	232		232	S	56	
	7	南舎東東側	RC	4	687		687	S	56	0.93
	8	南舎東東側	RC	4	672		672	H	17	
	5	屋内運動場	RC	2	1,473		1,473	H	19	

大垣市学校施設耐震診断実施結果

令和6年5月1日現在

学校名	棟番号	建物区分	構造区分	階数	面積			建築年	耐震診断 (Is値)
					学校	幼稚園 (保育園部分除く)	合計		
小野小学校	1-1	南舎中側	RC	3	1,285		1,285	S 29	0.76
	1-2	南舎西側	RC	3	552		552	S 45	
	3	南舎東側	RC	3	1,434		1,434	S 49	0.77
	4	北舎東	RC	3	1,398		1,398	H 15	
	9	北舎西	RC	3	2,191		2,191	S 55	0.80
	12	屋内運動場	RC	2	1,659		1,659	R 4	
荒崎小学校	1	南舎	RC	4	1,867		1,867	S 44	0.78
	5-1	北舎東側	RC	4	1,023	137	1,160	S 49	0.81
	10-1	北舎中側	RC	4	317	51	368	S 56	
	10-2	北舎西側	RC	4	466	70	536	H 2	
	19	屋内運動場	RC	2	1,305		1,305	H 21	
赤坂小学校	1-1	北舎中側	RC	3	452		452	S 34	0.78
	1-2	北舎西側	RC	3	992		992	S 35	
	2	北舎東側	RC	3	466		466	S 44	0.75
	3-1	南舎西側	RC	3	1,251		1,251	S 44	0.77
	3-2	南舎中側	RC	3	251		251	S 47	
	4	南舎東側	RC	3	1,384		1,384	S 55	0.77
	9	屋内運動場	S	2	1,108		1,108	S 53	2.13
青墓小学校	1-1	北舎中側	RC	3	341		341	S 38	0.78
	1-2	北舎西側	RC	3	1,162		1,162	S 39	
	2-1	北舎西西側	RC	3	1,530		1,530	S 47	0.77
	3	北舎東側	RC	3	594		594	S 50	1.02
	4	北舎東東側	RC	3	253		253	S 54	1.33
	10	南舎	RC	3	570		570	H 1	
	7	屋内運動場	S	2	958		958	S 52	3.16
墨俣小学校	5	北舎東側	RC	3	295		295	S 47	0.75
	6-1	北舎西側	RC	4	2,461		2,461	S 51	0.75
	6-2	北舎中	RC	4	1,975		1,975	S 52	
	7-1	格技場	RC	2	802		802	S 60	
	7-2	クラブハウス	RC	2	264		264	S 60	
	7-3	屋内運動場	RC	2	1,002		1,002	S 60	

大垣市学校施設耐震診断実施結果

令和6年5月1日現在

学校名	棟番号	建物区分	構造区分	階数	面積			建築年	耐震診断(Is値)
					学校	幼稚園 (保育園部分除く)	合計		
興文中学校	1-1	北舎西側	RC	3	2,336		2,336	S 27	0.77
	5	北舎東側	RC	2	769		769	S 33	0.80
	2-1	南舎東側	RC	3	1,066		1,066	S 37	0.75
	2-2	南舎中側	RC	3	406		406	S 39	
	4	南舎西側	RC	3	763		763	S 54	0.82
	6	技術棟	S	1	252		252	H 27	0.63
	17	配膳室棟	RC	2	418		418	S 55	
	20-1	会議室他	RC	3	566		566	H 1	
	20-2	屋内運動場	RC	3	1,441		1,441	H 1	
	20-3	格技場	RC	3	731		731	H 1	
東中学校	15	北舎東側	RC	3	1,708		1,708	H 26	
	16	北舎西側	RC	3	1,936		1,936	H 27	
	3-1	中舎西側	RC	3	937		937	S 30	0.77
	3-2	中舎中側	RC	4	1,305		1,305	S 36	
	3-3	中舎東側	RC	4	710		710	S 39	
	10-1	南舎	RC	1	756		756	S 60	
	10-2	南舎格技場	RC	2	774		774	S 60	
	13-1	文化室	RC	2	327		327	H 8	
13-2	屋内運動場	RC	2	1,546		1,546	H 8		
西中学校	14	北舎東側	RC	4	1,699		1,699	S 48	0.77
	15	北舎西側	RC	4	2,771		2,771	S 48	0.75
	20-1	南舎技術棟	RC	1	480		480	S 59	
	20-2	南舎格技場	RC	2	480		480	S 59	
	25	屋内運動場	RC	2	1,848		1,848	H 11	
南中学校	1-1	北舎西側	RC	3	1,049		1,049	S 31	0.75
	1-2	北舎西側	RC	3	1,501		1,501	S 32	
	1-3	北舎東側	RC	3	550		550	S 33	
	1-4	北舎東東側	RC	3	558		558	S 33	
	13-1	南舎	RC	3	2,207		2,207	S 54	0.73
	15-1	管理棟	RC	2	661		661	H 5	
	15-2	屋内運動場	RC	3	1,599		1,599	H 5	
	15-3	屋体格技場	RC	3	621		621	H 5	
北中学校	9-1	南舎東側	RC	4	1,083		1,083	S 50	0.76
	9-2	南舎中側	RC	4	1,346		1,346	S 50	
	3	南舎西側	RC	4	2,120		2,120	S 52	0.76
	20-1	屋内運動場	RC	3	2,901		2,901	H 22	
	20-2								
	16	格技場	S	2	584		584	S 62	
江並中学校	1	北舎西側	RC	4	2,619		2,619	S 43	0.76
	11	技術棟	S	1	240		240	H 17	0.66
	5	北舎東側	RC	4	343		343	S 54	
	7	南舎	RC	4	1,674		1,674	S 58	
	8	格技場	S	2	584		584	S 62	
	10	屋内運動場	RC	2	1,700		1,700	H 16	

大垣市学校施設耐震診断実施結果

令和6年5月1日現在

学校名	棟番号	建物区分	構造区分	階数	面積			建築年	耐震診断(Is値)
					学校	幼稚園 (保育園部分除く)	合計		
西部中学校	1-1	北舎西西側	RC	4	1,493		1,493	S 44	0.77
	1-2	北舎西側	RC	4	695		695	S 44	
	1-3	北舎西	RC	4	332		332	S 46	
	3	技術棟	S	1	265		265	S 44	0.86
	4-1	北舎東側	RC	4	976		976	S 46	0.79
	4-2	北舎東東側	RC	4	759		759	S 51	
	8	南舎	RC	3	2,396		2,396	S 56	0.85
	5	屋内運動場西	S	1	864		864	S 45	2.33
	14-1	屋内運動場東	S	1	199		199	H 6	
	9	格技場	RC	2	660		660	S 63	
星和中学校	1-1	西舎北側	RC	3	1,003		1,003	S 57	
	1-2	西舎中側	RC	2	724		724	S 57	
	1-3	西舎南側	RC	2	724		724	S 57	
	1-4	東舎北側	RC	3	2,636		2,636	S 57	
	1-5	昇降口棟	RC	2	607		607	S 57	
	1-6	東舎南側	RC	2	1,898		1,898	S 57	
	2-1	屋内運動場	S	1	1,209		1,209	S 57	
	2-2	格技場	RC	1	788		788	S 57	
赤坂中学校	1-1	中舎	RC	4	3,182		3,182	S 44	0.76
	8	北舎	RC	2	887		887	S 55	1.35
	11	南舎	RC	3	1,526		1,526	S 61	
	12-1	管理棟	RC	3	192		192	S 61	
	12-2	屋内運動場	RC	3	1,097		1,097	S 61	
	12-3	屋体格技場	RC	3	767		767	S 61	
上石津学園	1-1	北舎東側	RC	4	2,428		2,428	S 49	1.19
	1-2	北舎西側	RC	4	2,404		2,404	S 49	
	11	南舎	RC	2	1,430		1,430	H 10	
	5	屋内運動場	RC	2	1,341		1,341	S 51	

【幼保園（独立園舎）】

赤坂幼保園	5	園舎	RC	2		416	416	H 5	
	8	園舎	S	2		382	382	S 58	
青墓幼保園	1	園舎北側	S	1		290	290	S 57	
	3	園舎南側	S	1		173	173	H 20	
綾里幼保園	1	園舎	S	1		310	310	S 55	0.92
日新幼保園	2	園舎	S	2		596	596	H 29	
荒崎幼保園	5	園舎	S	2		516	516	R 3	
北幼保園	1	園舎	S	2		958	958	H 26	
三城幼保園	1	園舎	S	2		447	447	H 30	

【幼稚園（独立園舎）】

安井幼稚園	1	園舎	RC	2		879	879	H 3	
川並幼稚園	1	園舎	S	1		591	591	S 55	0.60

① 耐震診断について

対象：「新耐震基準」以前の建築物（昭和56年6月1日以前）

※ 内は、「新耐震基準」以降の建築物

Is値：建築物の耐震性を表す指標（構造耐震指標）

Is値が0.3未満	地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
Is値が0.3以上0.6未満	地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
Is値が0.6以上	地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。