

要安全確認計画記載建築物(防災拠点施設)の耐震診断の結果

別紙2

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	安全性の評価 (I , II , III)	耐震改修等の予定	
						内容	実施時期
1	大垣市役所 東庁舎棟	大垣市丸の内 2丁目28番地	庁舎	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	II ($I_s/I_{so}=0.55$) ($CT \cdot SD=0.30$)	検討中	検討中