

# 大垣市消防水利整備方針

令和5年

危機管理室

## 1 目的

この整備方針は、大垣市内における消防水利施設等の設置及び維持管理について必要な事項を定めることにより、適切な消防活動を推進し、火災等の災害による被害の軽減を図ることを目的とする。

## 2 現状と課題

地震発生時や強風時において同時多発的に火災が発生拡大した場合、消火栓や防火水槽等の消防水利が使用できなくなることが懸念される。

予防策としては災害時に使用できる消防水利を十分に確保しておくことが重要であり、耐震性を有する防火水槽を整備することは初期消火体制を構築する上で必要不可欠になってきている。

また、消火栓、防火水槽とも経年劣化による腐食、破損が生じてきており、有事の際に有効に活用できるよう点検修繕が必要である。

### (1) 消防水利の状況（令和5年4月1日現在）

#### ① 消火栓

地域	水道消火栓	井戸式消火栓	合計
大垣	1,942	373	2,315
上石津	0	0	0
墨俣	86	15	101
合計	2,028	388	2,416

#### ② 防火水槽

##### 1 規模別

地域	100m <sup>3</sup> 以上	60m <sup>3</sup> 以上 100m <sup>3</sup> 未満	40m <sup>3</sup> 以上 60m <sup>3</sup> 未満	20m <sup>3</sup> 以上 40m <sup>3</sup> 未満	合計
大垣	0	9	335	15	359
上石津	0	1	168	10	179
墨俣	0	0	36	2	38
合計	0	10	539	27	576

## 2 種別

地域	無蓋	有蓋	うち耐震	合計
大垣	144	215	129	359
上石津	25	154	10	179
墨俣	3	35	6	38
合計	172	404	145	576

### ③ その他

地域	河川・溝等	プール	その他
大垣	0	27	0
上石津	0	5	0
墨俣	0	1	0
合計	0	33	0

## (2) 消火栓

大垣地域、墨俣地域は、消防水利の基準（昭和39年12月10日 消防庁告示第7号）第3条第2項の基準を満たすものであるが、上石津地域は、簡易水道であり消防水利の基準を満たしていないため、消防水利としては計上していない。

また、大垣地域、墨俣地域の消火栓は、消防水利の基準第4条に定める距離以内で整備されており、水道管の敷設替えに合わせて更新している。

## (3) 防火水槽

設置から40年以上経過している（100m<sup>3</sup>級耐震性貯水槽及び40m<sup>3</sup>級防火水槽設計指針（昭和57年度）以前に設置）防火水槽は半数以上にあたる313基（大垣181基、上石津96基、墨俣36基 設置時期不明含む）あり、老朽化により使用不能または破損事故等が懸念される。

## (4) 課題

大垣地域、墨俣地域は、消火栓で消防水利の基準をほぼ満たしており、十分な水利が確保されていると考えられるが、水道が使用できない場合のために、防火水槽の整備を進める必要がある。

上石津地域は、防火水槽により概ねカバーされているが、空白域もあることから防火水槽の設置を進める必要があり、設置場所の確保が課題となっている。

また、既存の防火水槽についても、過去に国内で発生した大地震の記録によると、古い防火水槽ほど地震による被害で使用不能となる恐れがあることから、消防職員及び消防団員が定期的実施する水利調査により状況を把握する必要がある。

### 3 整備方針

#### (1) 適正配置の基本的考え方

消火栓については、当面、現行の配置を維持するが、自治会から設置の要望があった際は、必要性等を検討し整備する。

防火水槽については、空白地域の中から、周辺水利の状況等も鑑み、用地の確保ができる目途がついた場合に整備する。

#### (2) 老朽化による更新

水利調査の結果を踏まえ、不具合が確認された防火水槽について、周辺水利の状況等を含めて検討し、耐震性防火水槽への更新、軽微補修、廃止を決定する。

#### (3) 整備に関する基本的考え方

水道消火栓の新設、防火水槽の軽微補修については、速やかに整備等を行うと共に、消防水利の必要性を検討し、施設の廃止も検討する。

防火水槽の新設・更新については、市の単独事業で行うほか、国の消防防災施設整備補助金等の補助金を活用して整備を行う。

また、防火水槽の更新には劣化状況等を勘案し、順位をつけるものとする。

なお、上石津町地域については簡易水道のため、消火栓を設置することが難しく消防水利が不足しているため、防火水槽の設置を最優先する。

#### (4) 防火水槽更新の優先順位の考え方

市民の生命・財産を守る防火水槽の更新にあたっては、限られた財源で効率的、効果的に行う必要がある。

このため、防火水槽の状況や耐震性、設置場所などから優先度を考慮して実施することとし、以下に優先度の区分を示す。

- ・耐用年数

耐用年数50年を超えた防火水槽は更新を検討する。

- ・健全性

本市では、消防組合職員や市職員による定期点検を実施して、健全性を判定しており、定期点検の結果で健全度の低い防火水槽は更新を検討する。

## 健全性の指標

健全度区分		状態
I	健全	健全な状態
II	予防保全	部分的に劣化が見られる状態
III	早期措置	大きなクラックの発生や全体的に劣化が見られる状態
IV	緊急措置	水槽機能に支障があり、緊急に対応が必要な状態

### ・貯水容量

貯水容量40m<sup>3</sup>未満の防火水槽については、更新を検討する。

### ・耐震性能

耐震診断により、耐震性能を満たしていない水槽は更新を検討する。

### ・覆蓋の有無

覆蓋のない防火水槽は藻等が繁茂し、消防水利として使用すると市民の財産に多大な影響を及ぼすため、更新を検討する。

### ・地区地域特性

限られた予算の中で効果的・効率的に整備をするため、人口密集地域等の地域特性を考慮する。

## 4 今後の取り組み

消防水利が不足している地域の整備を優先し、修繕による保全を図りつつ、優先順位を基に老朽化した防火水槽の更新を行っていくと共に、周辺水利の状況等も踏まえて廃止も検討することとする。

防火水槽の新設・更新にあたっては、市の単独事業で行うほか、国の補助金等を活用して財源確保を図りつつ、整備を進める。

## 5 防火水槽整備・更新計画

大垣市消防水利整備方針を基に、防火水槽整備・更新についての次の通り、優先順位を設定する。

### ①健全性

健全度Ⅲ以上の水槽を優先する。

### ②耐用年数

耐用年数を超過している水槽を優先する。

なお、設置年度が不明な場合は、近隣住民等への聞き取りや老朽化状況にて耐用年数超過の有無を判断する。

### ③水槽容量

水槽容量40m<sup>3</sup>未満の水槽を優先する。

### ④耐震性能

耐震性能が不足している水槽を優先する。

### ⑤覆蓋の有無

覆蓋されていない水槽を優先する。

### ⑥地域地区

1. 人口密集地域
2. 市街化調整区域（無指定市域含む）
3. 市街化調整区域

上記の順を優先する。

ただし、上石津町地域については空白域の公共施設およびガソリンスタンド等の火災拡大や2次被害発生の要因となる施設が存在するエリアの整備を優先的に行う。

以上により、整備・更新計画（大垣・墨俣地域）は別表のとおりとする。

## 大垣市防火水槽整備・更新計画（大垣・墨俣地域）

補修順位	種別	支援系水利番号	管轄署所	住所(町丁名)	容量(m <sup>3</sup> )	設置年月日	蓋種別	耐震性区分	DID	市街化調整	健全度	点検結果
1	防火水槽	11163	中消防署	大垣市南若森町	40.0	不明(耐用年数経過)	なし	通常:消火	○	○	Ⅲ	コンクリート壁にクラック(中)確認
2	防火水槽	11229	中消防署	大垣市牧新田町	40.0	S45/02/07	なし	通常:消火		○	Ⅲ	コンクリート壁にクラック(中)確認
3	防火水槽	60602	赤坂分署	大垣市青藁町5丁目	40.0	S46/02/05	なし	通常:消火		○	Ⅲ	コンクリート壁にクラック(中)確認
4	防火水槽	60613	赤坂分署	大垣市牧野町3丁目	40.0	S52/01/01	なし	通常:消火	○	○	Ⅲ	コンクリート壁にクラック(中)確認
5	防火水槽	50024	南分署	大垣市浅西1丁目	40.2	S48/03/01	なし	通常:消火		○	Ⅲ	コンクリート壁にクラック(中)確認
6	防火水槽	11132	中消防署	大垣市十六町	41.8	S56/08/07	なし	通常:消火		○	Ⅲ	コンクリート壁にクラック(中)確認
7	防火水槽	11192	中消防署	大垣市西大外羽1丁目	40.0	S60/03/01	なし	通常:消火		○	Ⅲ	コンクリート壁にクラック(中)確認
8	防火水槽	70558	分駐所	大垣市船町5丁目	21.0	不明(耐用年数経過)	なし	通常:消火	○	○	Ⅱ	
9	防火水槽	60622	赤坂分署	大垣市荒尾町	32.0	不明(耐用年数経過)	なし	通常:消火	○	○	Ⅱ	
10	防火水槽	60606	赤坂分署	大垣市青野町	24.2	不明(耐用年数経過)	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
11	防火水槽	40826	東分署	大垣市墨俣町上宿	28.7	不明(耐用年数経過)	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
12	防火水槽	11157	中消防署	大垣市綾野1丁目	40.0	不明(耐用年数経過)	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
13	防火水槽	40777	東分署	大垣市墨俣町ニツ木	40.0	不明(耐用年数経過)	なし	通常:消火	○	○	Ⅱ	
14	防火水槽	11144	中消防署	大垣市松町	41.8	不明(耐用年数経過)	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
15	防火水槽	11164	中消防署	大垣市南若森5丁目	44.0	不明(耐用年数経過)	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
16	防火水槽	60619	赤坂分署	大垣市船野町3丁目	45.6	不明(耐用年数経過)	なし	通常:消火	○	○	Ⅱ	
17	防火水槽	11138	中消防署	大垣市中曾根町	34.0	S46/03/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
18	防火水槽	60620	赤坂分署	大垣市荒尾町	40.0	S43/12/13	なし	通常:消火	○	○	Ⅱ	
19	防火水槽	11149	中消防署	大垣市静里町	40.0	S44/01/13	なし	通常:消火	○	○	Ⅱ	
20	防火水槽	11228	中消防署	大垣市新田町2丁目	40.0	S45/03/07	なし	通常:消火	○	○	Ⅱ	
21	防火水槽	20601	北消防署	大垣市中川町2丁目	40.0	S47/01/01	なし	通常:消火	○	○	Ⅱ	
22	防火水槽	11150	中消防署	大垣市静里町	40.0	S47/06/01	なし	通常:消火	○	○	Ⅱ	
23	防火水槽	11166	中消防署	大垣市大井1丁目	40.0	S47/12/01	なし	通常:消火	○	○	Ⅱ	
24	防火水槽	20602	北消防署	大垣市領家町1丁目	42.0	S46/01/01	なし	通常:消火	○	○	Ⅱ	
25	防火水槽	60624	赤坂分署	大垣市福田町	46.0	S47/01/01	なし	通常:消火	○	○	Ⅱ	
26	防火水槽	11213	中消防署	大垣市青柳町2丁目	40.0	S41/01/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
27	防火水槽	11226	中消防署	大垣市内原2丁目	40.0	S43/04/15	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
28	防火水槽	11139	中消防署	大垣市綾野町	40.0	S43/12/19	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
29	防火水槽	50027	南分署	大垣市浅草1丁目	40.0	S44/01/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
30	防火水槽	11125	中消防署	大垣市島町	40.0	S45/01/20	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
31	防火水槽	11217	中消防署	大垣市築捨町1丁目	40.0	S45/03/13	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
32	防火水槽	11227	中消防署	大垣市島里1丁目	40.0	S45/03/26	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
33	防火水槽	11135	中消防署	大垣市荒川町	40.0	S47/01/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
34	防火水槽	40977	東分署	大垣市東町1丁目	40.0	S47/03/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
35	防火水槽	11120	中消防署	大垣市長松町	40.0	S47/06/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
36	防火水槽	20605	北消防署	大垣市開発町2丁目	40.0	S47/07/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
37	防火水槽	11154	中消防署	大垣市綾野1丁目	40.0	S47/10/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
38	防火水槽	11133	中消防署	大垣市十六町	40.0	S48/03/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
39	防火水槽	11156	中消防署	大垣市綾野1丁目	40.0	S48/08/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
40	防火水槽	11118	中消防署	大垣市長松町	41.0	S42/10/07	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
41	防火水槽	11216	中消防署	大垣市築捨町2丁目	42.0	S44/12/20	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
42	防火水槽	11158	中消防署	大垣市綾野1丁目	42.1	S47/01/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
43	防火水槽	11142	中消防署	大垣市松町	40.0	S42/02/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
44	防火水槽	11223	中消防署	大垣市古宮町	40.0	S43/10/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
45	防火水槽	50026	南分署	大垣市川口2丁目	40.0	S44/01/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
46	防火水槽	11218	中消防署	大垣市釜釜1丁目	40.0	S44/08/08	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
47	防火水槽	11219	中消防署	大垣市釜釜1丁目	40.0	S44/08/16	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
48	防火水槽	11224	中消防署	大垣市深池町	40.0	S45/01/29	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
49	防火水槽	11225	中消防署	大垣市難波野町	40.0	S45/02/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
50	防火水槽	11214	中消防署	大垣市大外羽1丁目	40.0	S45/05/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
51	防火水槽	60623	赤坂分署	大垣市青藁町1丁目	40.0	S46/01/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
52	防火水槽	60615	赤坂分署	大垣市榎戸町1丁目	40.0	S46/01/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
53	防火水槽	11232	中消防署	大垣市難波野町	40.0	S46/01/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
54	防火水槽	11220	中消防署	大垣市多芸島2丁目	40.0	S46/03/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
55	防火水槽	60618	赤坂分署	大垣市矢道町3丁目	40.0	S46/07/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
56	防火水槽	11221	中消防署	大垣市古宮町	40.0	S46/12/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
57	防火水槽	60612	赤坂分署	大垣市赤坂新田1丁目	40.0	S47/01/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
58	防火水槽	60604	赤坂分署	大垣市青藁町3丁目	40.0	S47/01/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
59	防火水槽	11131	中消防署	大垣市平町	40.0	S47/04/07	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
60	防火水槽	20606	北消防署	大垣市貝曾根町	40.0	S47/07/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
61	防火水槽	41025	東分署	大垣市平町	40.0	S48/05/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
62	防火水槽	11134	中消防署	大垣市平町	40.0	S48/06/23	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
63	防火水槽	11160	中消防署	大垣市野口1丁目	40.0	S48/09/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
64	防火水槽	11234	中消防署	大垣市深池町	40.0	S48/09/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
65	防火水槽	50028	南分署	大垣市上屋1丁目	42.0	S43/01/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
66	防火水槽	50029	南分署	大垣市西大外羽3丁目	42.0	S43/01/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
67	防火水槽	11222	中消防署	大垣市古宮町	42.0	S43/10/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
68	防火水槽	11231	中消防署	大垣市馬の瀬町	42.0	S45/02/07	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
69	防火水槽	11215	中消防署	大垣市上笠1丁目	42.0	S45/05/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
70	防火水槽	60614	赤坂分署	大垣市赤坂新田2丁目	44.5	S47/01/01	なし	通常:消火		○	Ⅱ	
71	防火水槽	60552	赤坂分署	大垣市青野町	19.2	不明(耐用年数前)	その他	通常:消火		○	I	
72	防火水槽	60551	赤坂分署	大垣市青藁町1丁目	20.0	不明(耐用年数前)	四角型	通常:消火		○	I	
73	防火水槽	40825	東分署	大垣市墨俣町墨俣	32.4	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火		○	I	
74	防火水槽	70536	分駐所	大垣市中町	36.5	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
75	防火水槽	70543	分駐所	大垣市木戸町	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
76	防火水槽	70540	分駐所	大垣市木戸町	48.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
77	防火水槽	70541	分駐所	大垣市木戸町	48.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
78	防火水槽	70542	分駐所	大垣市木戸町	48.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
79	防火水槽	70535	分駐所	大垣市竹島町	60.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
80	防火水槽	40772	東分署	大垣市墨俣町墨俣	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
81	防火水槽	40773	東分署	大垣市墨俣町墨俣	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
82	防火水槽	40779	東分署	大垣市墨俣町墨俣	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
83	防火水槽	40774	東分署	大垣市墨俣町墨俣	43.2	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
84	防火水槽	40776	東分署	大垣市墨俣町墨俣	43.2	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
85	防火水槽	40780	東分署	大垣市墨俣町ニツ木	43.2	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
86	防火水槽	40787	東分署	大垣市墨俣町ニツ木	43.2	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
87	防火水槽	40790	東分署	大垣市墨俣町墨俣	43.2	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
88	防火水槽	40793	東分署	大垣市墨俣町墨俣	43.2	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	
89	防火水槽	40794	東分署	大垣市墨俣町墨俣	43.2	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火	○	○	I	

補修順位	種別	支援系水利番号	管轄署所	住所(町丁名)	容量(m)	設置年月日	蓋種別	耐震性区分	Did	市街化	市街化調整	健全度	点検結果
90	防火水槽	40795	東分署	大垣市墨俣町墨俣	43.2	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火		○		I	
91	防火水槽	40796	東分署	大垣市墨俣町墨俣	43.2	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火		○		I	
92	防火水槽	40801	東分署	大垣市墨俣町墨俣	43.4	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火		○		I	
93	防火水槽	40802	東分署	大垣市墨俣町二ツ木	46.6	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火		○		I	
94	防火水槽	40775	東分署	大垣市墨俣町墨俣	48.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火		○		I	
95	防火水槽	40797	東分署	大垣市墨俣町墨俣	48.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火		○		I	
96	防火水槽	40781	東分署	大垣市墨俣町上宿	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火			○	I	
97	防火水槽	40782	東分署	大垣市墨俣町下宿	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火			○	I	
98	防火水槽	40786	東分署	大垣市墨俣町上宿	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火			○	I	
99	防火水槽	40788	東分署	大垣市墨俣町下宿	43.2	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火			○	I	
100	防火水槽	40789	東分署	大垣市墨俣町上宿	43.2	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火			○	I	
101	防火水槽	40792	東分署	大垣市墨俣町上宿	43.2	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火			○	I	
102	防火水槽	40804	東分署	大垣市墨俣町上宿	43.2	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火			○	I	
103	防火水槽	40791	東分署	大垣市墨俣町上宿	43.2	不明(耐用年数前)	立上り	通常:消火			○	I	
104	防火水槽	40800	東分署	大垣市墨俣町上宿	44.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火			○	I	
105	防火水槽	40798	東分署	大垣市墨俣町先入方	48.0	不明(耐用年数前)	丸型	通常:消火			○	I	
106	防火水槽	11140	中消防署	大垣市綾野町	34.8	S42/11/17	丸型	通常:消火			○	I	
107	防火水槽	60621	赤坂分署	大垣市荒尾町	41.0	S48/01/01	なし	通常:消火		○	○	I	
108	防火水槽	60608	赤坂分署	大垣市稲葉北2丁目	41.4	S48/12/01	なし	通常:消火		○	○	I	
109	防火水槽	50023	南分署	大垣市今福町	40.6	S48/01/01	なし	通常:消火			○	I	
110	防火水槽	11233	中消防署	大垣市友江2丁目	40.6	S48/05/05	なし	通常:消火			○	I	
111	防火水槽	60616	赤坂分署	大垣市榎戸町1丁目	32.5	S51/01/01	なし	通常:消火			○	I	
112	防火水槽	11189	中消防署	大垣市木呂町	31.0	H14/09/26	なし	通常:消火			○	I	
113	防火水槽	60553	赤坂分署	大垣市熊野町	20.1	S61/03/01	丸型	通常:消火		○	○	I	
114	防火水槽	11147	中消防署	大垣市久徳町	41.0	S50/02/01	なし	通常:消火		○	○	I	
115	防火水槽	11167	中消防署	大垣市金森町3丁目	40.0	S50/03/01	なし	通常:消火		○	○	I	
116	防火水槽	20809	北消防署	大垣市西之川町1丁目	40.0	S50/10/01	なし	通常:消火		○	○	I	
117	防火水槽	20804	北消防署	大垣市坂下町	40.0	S51/01/03	なし	通常:消火		○	○	I	
118	防火水槽	11230	中消防署	大垣市割田1丁目	40.0	S51/03/05	なし	通常:消火		○	○	I	
119	防火水槽	20810	北消防署	大垣市領家町1丁目	40.0	S51/05/01	なし	通常:消火		○	○	I	
120	防火水槽	20811	北消防署	大垣市中川町4丁目	40.5	S51/12/01	なし	通常:消火		○	○	I	
121	防火水槽	60611	赤坂分署	大垣市屋敷町	40.3	S52/01/01	なし	通常:消火		○	○	I	
122	防火水槽	20812	北消防署	大垣市西之川町1丁目	40.0	S52/03/01	なし	通常:消火		○	○	I	
123	防火水槽	20814	北消防署	大垣市楽田町2丁目	40.0	S54/06/01	なし	通常:消火		○	○	I	
124	防火水槽	20815	北消防署	大垣市楽田町6丁目	40.0	S55/06/01	なし	通常:消火		○	○	I	
125	防火水槽	20816	北消防署	大垣市西之川町1丁目	40.0	S55/08/01	なし	通常:消火		○	○	I	
126	防火水槽	11152	中消防署	大垣市綾野町	40.0	S55/08/20	なし	通常:消火		○	○	I	
127	防火水槽	70615	分駐所	大垣市今宿2丁目	41.8	S57/02/26	なし	通常:消火		○	○	I	
128	防火水槽	70644	分駐所	大垣市三塚町	41.8	S57/04/08	なし	通常:消火		○	○	I	
129	防火水槽	11153	中消防署	大垣市綾野1丁目	40.0	S49/11/25	なし	通常:消火			○	I	
130	防火水槽	11151	中消防署	大垣市静里町	40.0	S50/01/01	なし	通常:消火			○	I	
131	防火水槽	11141	中消防署	大垣市綾野町	40.0	S50/03/01	なし	通常:消火			○	I	
132	防火水槽	11126	中消防署	大垣市島町	40.0	S50/09/01	なし	通常:消火			○	I	
133	防火水槽	60609	赤坂分署	大垣市稲葉西1丁目	41.4	S52/10/01	なし	通常:消火			○	I	
134	防火水槽	40560	東分署	大垣市平町	40.0	S52/12/31	なし	通常:消火			○	I	
135	防火水槽	11122	中消防署	大垣市長松町	40.0	S53/02/25	なし	通常:消火			○	I	
136	防火水槽	11127	中消防署	大垣市十六町	40.5	S53/05/28	なし	通常:消火			○	I	
137	防火水槽	11119	中消防署	大垣市長松町	40.0	S53/08/26	なし	通常:消火			○	I	
138	防火水槽	11129	中消防署	大垣市十六町	40.0	S53/10/24	なし	通常:消火			○	I	
139	防火水槽	11159	中消防署	大垣市静里町	41.0	S54/03/20	なし	通常:消火			○	I	
140	防火水槽	70622	分駐所	大垣市今宿3丁目	40.0	S54/08/17	なし	通常:消火			○	I	
141	防火水槽	11243	中消防署	大垣市内原2丁目	40.0	S55/01/17	なし	通常:消火			○	I	
142	防火水槽	11121	中消防署	大垣市長松町	46.0	S56/03/17	なし	通常:消火			○	I	
143	防火水槽	11244	中消防署	大垣市島里1丁目	41.8	S56/04/03	なし	通常:消火			○	I	
144	防火水槽	11123	中消防署	大垣市長松町	41.0	S56/04/06	なし	通常:消火			○	I	
145	防火水槽	11128	中消防署	大垣市島町	42.0	S57/04/08	なし	通常:消火			○	I	
146	防火水槽	11246	中消防署	大垣市内原2丁目	44.0	S57/04/08	なし	通常:消火			○	I	
147	防火水槽	11176	中消防署	大垣市南若森町2丁目	41.0	S59/02/29	なし	通常:消火			○	I	
148	防火水槽	40561	東分署	大垣市平町	40.0	S61/03/19	なし	通常:消火			○	I	
149	防火水槽	11130	中消防署	大垣市十六町	40.0	S49/01/01	なし	通常:消火			○	I	
150	防火水槽	20603	北消防署	大垣市曾根町1丁目	40.0	S49/01/01	なし	通常:消火			○	I	
151	防火水槽	11137	中消防署	大垣市中曾根町	40.0	S49/03/15	なし	通常:消火			○	I	
152	防火水槽	11236	中消防署	大垣市友江1丁目	40.0	S49/04/25	なし	通常:消火			○	I	
153	防火水槽	40785	東分署	大垣市墨俣町下宿	40.0	S49/06/01	なし	通常:消火			○	I	
154	防火水槽	20608	北消防署	大垣市北方町1丁目	40.0	S49/09/03	なし	通常:消火			○	I	
155	防火水槽	11235	中消防署	大垣市外野1丁目	40.0	S49/11/20	なし	通常:消火			○	I	
156	防火水槽	11238	中消防署	大垣市釜釜1丁目	42.0	S50/06/21	なし	通常:消火			○	I	
157	防火水槽	11237	中消防署	大垣市難波野町	40.0	S50/12/01	なし	通常:消火			○	I	
158	防火水槽	11239	中消防署	大垣市外花2丁目	40.0	S51/06/28	なし	通常:消火			○	I	
159	防火水槽	60610	赤坂分署	大垣市青墓町1丁目	40.0	S52/01/01	なし	通常:消火			○	I	
160	防火水槽	60605	赤坂分署	大垣市草島町	40.0	S52/01/01	なし	通常:消火			○	I	
161	防火水槽	60603	赤坂分署	大垣市青墓町5丁目	43.9	S52/01/01	なし	通常:消火			○	I	
162	防火水槽	11145	中消防署	大垣市松町	40.0	S52/03/16	なし	通常:消火			○	I	
163	防火水槽	11240	中消防署	大垣市馬の瀬町	40.0	S52/03/25	なし	通常:消火			○	I	
164	防火水槽	20613	北消防署	大垣市加賀野1丁目	40.0	S52/08/01	なし	通常:消火			○	I	
165	防火水槽	11241	中消防署	大垣市西大外羽1丁目	40.0	S53/09/12	なし	通常:消火			○	I	
166	防火水槽	11242	中消防署	大垣市多芸島2丁目	40.0	S53/11/25	なし	通常:消火			○	I	
167	防火水槽	11148	中消防署	大垣市松町	40.0	S54/12/15	なし	通常:消火			○	I	
168	防火水槽	11136	中消防署	大垣市松町	42.0	S54/12/15	なし	通常:消火			○	I	
169	防火水槽	11245	中消防署	大垣市外洲1丁目	41.8	S56/03/31	なし	通常:消火			○	I	
170	防火水槽	11143	中消防署	大垣市松町	40.0	S56/08/21	なし	通常:消火			○	I	
171	防火水槽	60617	赤坂分署	大垣市榎戸町1丁目	40.0	S57/01/01	なし	通常:消火			○	I	
172	防火水槽	50802	南分署	大垣市高瀬町	41.8	S57/01/01	なし	通常:消火			○	I	
173	防火水槽	60607	赤坂分署	大垣市青野町	43.0	S58/01/01	なし	通常:消火			○	I	
174	防火水槽	11247	中消防署	大垣市古宮町	42.6	S58/02/17	なし	通常:消火			○	I	
175	防火水槽	20819	北消防署	大垣市加賀野1丁目	44.0	S59/02/01	なし	通常:消火			○	I	
176	防火水槽	50050	南分署	大垣市横管根5丁目	40.0	S60/03/01	なし	通常:消火			○	I	
177	防火水槽	11248	中消防署	大垣市釜釜1丁目	40.0	S60/03/01	なし	通常:消火			○	I	



補修 順位	種別	支援系 水利番号	管轄署所	住所(町丁名)	容量 (m)	設置年月日	蓋種別	耐震性区分	DID	市街化	市街化 調整	健全度	点検結果
178	防火水槽	40884	東分署	大垣市小泉町	40.0	S61/01/01	なし	通常:消火			○	I	
179	防火水槽	20607	北消防署	大垣市貝曾根町	40.0	H05/01/01	なし	通常:消火			○	I	
180	防火水槽	50025	南分署	大垣市浅西1丁目	40.2	H06/01/01	なし	通常:消火			○	I	
181	防火水槽	50022	南分署	大垣市今福町	51.5	H09/01/01	なし	通常:消火			○	I	
182	防火水槽	50049	南分署	大垣市横曾根4丁目	41.8	H11/01/01	なし	通常:消火			○	I	
183	防火水槽	20617	北消防署	大垣市西之川町1丁目	40.0	S57/08/01	丸型	通常:消火		○		I	
184	防火水槽	60557	赤坂分署	大垣市荒尾町	41.8	S57/08/30	丸型	通常:消火	○	○		I	
185	防火水槽	20618	北消防署	大垣市北方町1丁目	41.8	S58/08/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
186	防火水槽	60558	赤坂分署	大垣市屋敷町	43.2	S59/08/09	丸型	通常:消火	○	○		I	
187	防火水槽	60561	赤坂分署	大垣市荒尾町	40.3	S61/01/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
188	防火水槽	60562	赤坂分署	大垣市古知丸3丁目	42.6	S61/11/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
189	防火水槽	60592	赤坂分署	大垣市屋敷町	42.6	S61/12/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
190	防火水槽	60566	赤坂分署	大垣市屋敷町	43.2	S62/06/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
191	防火水槽	11174	中消防署	大垣市南若森町	40.0	S62/11/25	丸型	通常:消火	○	○		I	
192	防火水槽	60569	赤坂分署	大垣市屋敷町	42.6	S64/01/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
193	防火水槽	60555	赤坂分署	大垣市牧野町2丁目	42.6	H02/05/02	丸型	通常:消火	○	○		I	
194	防火水槽	60571	赤坂分署	大垣市牧野町4丁目	42.6	H03/01/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
195	防火水槽	60574	赤坂分署	大垣市熊野町4丁目	42.6	H04/02/20	丸型	通常:消火	○	○		I	
196	防火水槽	11179	中消防署	大垣市南若森町3丁目	40.0	H05/01/12	丸型	通常:消火	○	○		I	
197	防火水槽	20623	北消防署	大垣市三津屋町3丁目	40.0	H05/01/23	丸型	通常:消火	○	○		I	
198	防火水槽	20626	北消防署	大垣市室村町2丁目	40.0	H08/03/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
199	防火水槽	20627	北消防署	大垣市室村町3丁目	40.0	H08/03/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
200	防火水槽	60573	赤坂分署	大垣市池尻町	42.6	H03/01/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
201	防火水槽	11173	中消防署	大垣市長松町	42.0	S58/10/17	丸型	通常:消火		○		I	
202	防火水槽	11162	中消防署	大垣市綾野5丁目	41.8	S59/02/29	丸型	通常:消火		○		I	
203	防火水槽	60560	赤坂分署	大垣市屋敷町	43.2	S60/09/06	丸型	通常:消火		○		I	
204	防火水槽	40562	東分署	大垣市平町	41.0	S61/03/19	丸型	通常:消火		○		I	
205	防火水槽	60563	赤坂分署	大垣市牧野町1丁目	45.4	S61/12/01	丸型	通常:消火		○		I	
206	防火水槽	60567	赤坂分署	大垣市赤坂町	45.0	S62/07/01	丸型	通常:消火		○		I	
207	防火水槽	60568	赤坂分署	大垣市熊野町2丁目	42.6	S63/01/01	丸型	通常:消火		○		I	
208	防火水槽	11175	中消防署	大垣市十六町	42.6	S63/04/27	丸型	通常:消火		○		I	
209	防火水槽	11177	中消防署	大垣市久徳町	42.0	H02/04/07	丸型	通常:消火		○		I	
210	防火水槽	20621	北消防署	大垣市開発町5丁目	42.6	H03/01/01	丸型	通常:消火		○		I	
211	防火水槽	20624	北消防署	大垣市北方町2丁目	40.8	H05/09/03	丸型	通常:消火		○		I	
212	防火水槽	40784	東分署	大垣市墨俣町下宿	40.0	S53/11/01	丸型	通常:消火			○	I	
213	防火水槽	60556	赤坂分署	大垣市青藜町5丁目	41.8	S57/09/24	丸型	通常:消火		○		I	
214	防火水槽	60559	赤坂分署	大垣市矢道町3丁目	42.6	S59/08/09	丸型	通常:消火		○		I	
215	防火水槽	20620	北消防署	大垣市加賀野1丁目	40.0	S60/08/01	丸型	通常:消火		○		I	
216	防火水槽	60565	赤坂分署	大垣市青野町	42.6	S61/01/01	丸型	通常:消火		○		I	
217	防火水槽	50801	南分署	大垣市高洲町	40.8	S61/03/01	丸型	通常:消火		○		I	
218	防火水槽	60564	赤坂分署	大垣市矢道町2丁目	43.2	S61/12/01	丸型	通常:消火		○		I	
219	防火水槽	50800	南分署	大垣市浅西1丁目	42.6	S62/07/01	丸型	通常:消火		○		I	
220	防火水槽	50799	南分署	大垣市今福町	42.0	S63/05/01	丸型	通常:消火		○		I	
221	防火水槽	50798	南分署	大垣市浅草1丁目	42.6	S63/05/01	丸型	通常:消火		○		I	
222	防火水槽	11195	中消防署	大垣市入方2丁目	42.0	H01/08/28	丸型	通常:消火		○		I	
223	防火水槽	40799	東分署	大垣市墨俣町下宿	44.0	H02/06/01	丸型	通常:消火		○		I	
224	防火水槽	11178	中消防署	大垣市十六町	42.6	H02/09/08	丸型	通常:消火		○		I	
225	防火水槽	60572	赤坂分署	大垣市青藜町1丁目	42.6	H03/01/01	丸型	通常:消火		○		I	
226	防火水槽	11196	中消防署	大垣市入方2丁目	42.6	H03/03/21	丸型	通常:消火		○		I	
227	防火水槽	11193	中消防署	大垣市西大外羽1丁目	42.6	H04/03/31	丸型	通常:消火		○		I	
228	防火水槽	20631	北消防署	大垣市三津屋町2丁目	40.0	H24/01/20	丸型	通常:消火		○		I	
229	防火水槽	70527	分駐所	大垣市栗屋町	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
230	防火水槽	70529	分駐所	大垣市藤江町3丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
231	防火水槽	70530	分駐所	大垣市神田町2丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
232	防火水槽	70531	分駐所	大垣市北切石町1丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
233	防火水槽	70532	分駐所	大垣市切石町1丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
234	防火水槽	70533	分駐所	大垣市馬場町	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
235	防火水槽	70538	分駐所	大垣市南類町1丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
236	防火水槽	70544	分駐所	大垣市南一色町	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
237	防火水槽	70547	分駐所	大垣市緑園	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
238	防火水槽	70552	分駐所	大垣市鶴見町	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
239	防火水槽	70553	分駐所	大垣市室和町	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
240	防火水槽	70554	分駐所	大垣市木戸町	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
241	防火水槽	70548	分駐所	大垣市恵比寿町北7丁目	40.3	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
242	防火水槽	70524	分駐所	大垣市室町1丁目	40.8	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
243	防火水槽	70528	分駐所	大垣市藤江町2丁目	40.8	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
244	防火水槽	70539	分駐所	大垣市南一色町	41.3	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
245	防火水槽	70582	分駐所	大垣市寺内町4丁目	41.5	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
246	防火水槽	70545	分駐所	大垣市木戸町	41.5	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
247	防火水槽	40808	東分署	大垣市墨俣町さい川	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火				I	
248	防火水槽	40778	東分署	大垣市墨俣町二ツ木	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火		○		I	
249	防火水槽	40807	東分署	大垣市墨俣町墨俣	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火		○		I	
250	防火水槽	11258	中消防署	大垣市外野3丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火		○		I	
251	防火水槽	70534	分駐所	大垣市丸の内2丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
252	防火水槽	70537	分駐所	大垣市花園町3丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
253	防火水槽	70546	分駐所	大垣市安井町2丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
254	防火水槽	70549	分駐所	大垣市羽衣町7丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
255	防火水槽	40806	東分署	大垣市墨俣町墨俣	40.0	不明(耐用年数前)	その他	耐震:飲料		○		I	
256	防火水槽	40805	東分署	大垣市墨俣町上宿	40.0	不明(耐用年数前)	その他	耐震:飲料			○	I	
257	防火水槽	11208	中消防署	大垣市本今4丁目	40.0	H11/06/15	丸型	耐震:消火	○	○		I	
258	防火水槽	11188	中消防署	大垣市東前1丁目	40.0	H14/03/01	丸型	耐震:消火	○	○		I	
259	防火水槽	70551	分駐所	大垣市鶴見町	40.0	H15/10/09	丸型	耐震:消火	○	○		I	
260	防火水槽	70616	分駐所	大垣市今宿2丁目	40.0	H16/10/08	丸型	耐震:消火	○	○		I	
261	防火水槽	20632	北消防署	大垣市笠木町	40.0	H16/10/08	丸型	耐震:消火	○	○		I	
262	防火水槽	60589	赤坂分署	大垣市荒尾町	40.0	H16/12/06	丸型	耐震:消火	○	○		I	
263	防火水槽	70598	分駐所	大垣市加賀野3丁目	40.0	H17/06/30	丸型	耐震:消火	○	○		I	
264	防火水槽	40978	東分署	大垣市東町1丁目	40.0	H17/06/30	丸型	耐震:消火	○	○		I	
265	防火水槽	20633	北消防署	大垣市笠木町	40.0	H17/06/30	丸型	耐震:消火	○	○		I	

補修 順位	種別	支援系 水利番号	管轄署所	住所(町丁名)	容量 (m)	設置年月日	蓋種別	耐震性区分	DID	市街化	市街化 調整	健全度	点検結果
178	防火水槽	40884	東分署	大垣市小泉町	40.0	S61/01/01	なし	通常:消火			○	I	
179	防火水槽	20607	北消防署	大垣市貝曾根町	40.0	H05/01/01	なし	通常:消火			○	I	
180	防火水槽	50025	南分署	大垣市浅西1丁目	40.2	H06/01/01	なし	通常:消火			○	I	
181	防火水槽	50022	南分署	大垣市今福町	51.5	H09/01/01	なし	通常:消火			○	I	
182	防火水槽	50049	南分署	大垣市横曾根4丁目	41.8	H11/01/01	なし	通常:消火			○	I	
183	防火水槽	20617	北消防署	大垣市西之川町1丁目	40.0	S57/08/01	丸型	通常:消火		○		I	
184	防火水槽	60557	赤坂分署	大垣市荒尾町	41.8	S57/08/30	丸型	通常:消火	○	○		I	
185	防火水槽	20618	北消防署	大垣市北方町1丁目	41.8	S58/08/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
186	防火水槽	60558	赤坂分署	大垣市屋敷町	43.2	S59/08/09	丸型	通常:消火	○	○		I	
187	防火水槽	60561	赤坂分署	大垣市荒尾町	40.3	S61/01/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
188	防火水槽	60562	赤坂分署	大垣市古知丸3丁目	42.6	S61/11/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
189	防火水槽	60592	赤坂分署	大垣市屋敷町	42.6	S61/12/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
190	防火水槽	60566	赤坂分署	大垣市屋敷町	43.2	S62/06/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
191	防火水槽	11174	中消防署	大垣市南若森町	40.0	S62/11/25	丸型	通常:消火	○	○		I	
192	防火水槽	60569	赤坂分署	大垣市屋敷町	42.6	S64/01/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
193	防火水槽	60555	赤坂分署	大垣市牧野町2丁目	42.6	H02/05/02	丸型	通常:消火	○	○		I	
194	防火水槽	60571	赤坂分署	大垣市牧野町4丁目	42.6	H03/01/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
195	防火水槽	60574	赤坂分署	大垣市熊野町4丁目	42.6	H04/02/20	丸型	通常:消火	○	○		I	
196	防火水槽	11179	中消防署	大垣市南若森町3丁目	40.0	H05/01/12	丸型	通常:消火	○	○		I	
197	防火水槽	20623	北消防署	大垣市三津屋町3丁目	40.0	H05/01/23	丸型	通常:消火	○	○		I	
198	防火水槽	20626	北消防署	大垣市室村町2丁目	40.0	H08/03/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
199	防火水槽	20627	北消防署	大垣市室村町3丁目	40.0	H08/03/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
200	防火水槽	60573	赤坂分署	大垣市池尻町	42.6	H03/01/01	丸型	通常:消火	○	○		I	
201	防火水槽	11173	中消防署	大垣市長松町	42.0	S58/10/17	丸型	通常:消火		○		I	
202	防火水槽	11162	中消防署	大垣市綾野5丁目	41.8	S59/02/29	丸型	通常:消火		○		I	
203	防火水槽	60560	赤坂分署	大垣市屋敷町	43.2	S60/09/06	丸型	通常:消火		○		I	
204	防火水槽	40562	東分署	大垣市平町	41.0	S61/03/19	丸型	通常:消火		○		I	
205	防火水槽	60563	赤坂分署	大垣市牧野町1丁目	45.4	S61/12/01	丸型	通常:消火		○		I	
206	防火水槽	60567	赤坂分署	大垣市赤坂町	45.0	S62/07/01	丸型	通常:消火		○		I	
207	防火水槽	60568	赤坂分署	大垣市熊野町2丁目	42.6	S63/01/01	丸型	通常:消火		○		I	
208	防火水槽	11175	中消防署	大垣市十六町	42.6	S63/04/27	丸型	通常:消火		○		I	
209	防火水槽	11177	中消防署	大垣市久徳町	42.0	H02/04/07	丸型	通常:消火		○		I	
210	防火水槽	20621	北消防署	大垣市開発町5丁目	42.6	H03/01/01	丸型	通常:消火		○		I	
211	防火水槽	20624	北消防署	大垣市北方町2丁目	40.8	H05/09/03	丸型	通常:消火		○		I	
212	防火水槽	40784	東分署	大垣市墨俣町下宿	40.0	S53/11/01	丸型	通常:消火			○	I	
213	防火水槽	60556	赤坂分署	大垣市青藜町5丁目	41.8	S57/09/24	丸型	通常:消火		○		I	
214	防火水槽	60559	赤坂分署	大垣市矢道町3丁目	42.6	S59/08/09	丸型	通常:消火		○		I	
215	防火水槽	20620	北消防署	大垣市加賀野1丁目	40.0	S60/08/01	丸型	通常:消火		○		I	
216	防火水槽	60565	赤坂分署	大垣市青野町	42.6	S61/01/01	丸型	通常:消火		○		I	
217	防火水槽	50801	南分署	大垣市高洲町	40.8	S61/03/01	丸型	通常:消火		○		I	
218	防火水槽	60564	赤坂分署	大垣市矢道町2丁目	43.2	S61/12/01	丸型	通常:消火		○		I	
219	防火水槽	50800	南分署	大垣市浅西1丁目	42.6	S62/07/01	丸型	通常:消火		○		I	
220	防火水槽	50799	南分署	大垣市今福町	42.0	S63/05/01	丸型	通常:消火		○		I	
221	防火水槽	50798	南分署	大垣市浅草1丁目	42.6	S63/05/01	丸型	通常:消火		○		I	
222	防火水槽	11195	中消防署	大垣市入方2丁目	42.0	H01/08/28	丸型	通常:消火		○		I	
223	防火水槽	40799	東分署	大垣市墨俣町下宿	44.0	H02/06/01	丸型	通常:消火		○		I	
224	防火水槽	11178	中消防署	大垣市十六町	42.6	H02/09/08	丸型	通常:消火		○		I	
225	防火水槽	60572	赤坂分署	大垣市青藜町1丁目	42.6	H03/01/01	丸型	通常:消火		○		I	
226	防火水槽	11196	中消防署	大垣市入方2丁目	42.6	H03/03/21	丸型	通常:消火		○		I	
227	防火水槽	11193	中消防署	大垣市西大外羽1丁目	42.6	H04/03/31	丸型	通常:消火		○		I	
228	防火水槽	20631	北消防署	大垣市三津屋町2丁目	40.0	H24/01/20	丸型	通常:消火		○		I	
229	防火水槽	70527	分駐所	大垣市栗屋町	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
230	防火水槽	70529	分駐所	大垣市藤江町3丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
231	防火水槽	70530	分駐所	大垣市神田町2丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
232	防火水槽	70531	分駐所	大垣市北切石町1丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
233	防火水槽	70532	分駐所	大垣市切石町1丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
234	防火水槽	70533	分駐所	大垣市馬場町	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
235	防火水槽	70538	分駐所	大垣市南類町1丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
236	防火水槽	70544	分駐所	大垣市南一色町	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
237	防火水槽	70547	分駐所	大垣市緑園	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
238	防火水槽	70552	分駐所	大垣市鶴見町	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
239	防火水槽	70553	分駐所	大垣市室和町	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
240	防火水槽	70554	分駐所	大垣市木戸町	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
241	防火水槽	70548	分駐所	大垣市恵比寿町北7丁目	40.3	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
242	防火水槽	70524	分駐所	大垣市室町1丁目	40.8	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
243	防火水槽	70528	分駐所	大垣市藤江町2丁目	40.8	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
244	防火水槽	70539	分駐所	大垣市南一色町	41.3	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
245	防火水槽	70582	分駐所	大垣市寺内町4丁目	41.5	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
246	防火水槽	70545	分駐所	大垣市木戸町	41.5	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
247	防火水槽	40808	東分署	大垣市墨俣町さい川	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火				I	
248	防火水槽	40778	東分署	大垣市墨俣町二ツ木	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火		○		I	
249	防火水槽	40807	東分署	大垣市墨俣町墨俣	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火		○		I	
250	防火水槽	11258	中消防署	大垣市外野3丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火		○		I	
251	防火水槽	70534	分駐所	大垣市丸の内2丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
252	防火水槽	70537	分駐所	大垣市花園町3丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
253	防火水槽	70546	分駐所	大垣市安井町2丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
254	防火水槽	70549	分駐所	大垣市羽衣町7丁目	40.0	不明(耐用年数前)	丸型	耐震:消火	○	○		I	
255	防火水槽	40806	東分署	大垣市墨俣町墨俣	40.0	不明(耐用年数前)	その他	耐震:飲料				I	
256	防火水槽	40805	東分署	大垣市墨俣町上宿	40.0	不明(耐用年数前)	その他	耐震:飲料			○	I	
257	防火水槽	11208	中消防署	大垣市本今4丁目	40.0	H11/06/15	丸型	耐震:消火	○	○		I	
258	防火水槽	11188	中消防署	大垣市東前1丁目	40.0	H14/03/01	丸型	耐震:消火	○	○		I	
259	防火水槽	70551	分駐所	大垣市鶴見町	40.0	H15/10/09	丸型	耐震:消火	○	○		I	
260	防火水槽	70616	分駐所	大垣市今宿2丁目	40.0	H16/10/08	丸型	耐震:消火	○	○		I	
261	防火水槽	20632	北消防署	大垣市笠木町	40.0	H16/10/08	丸型	耐震:消火	○	○		I	
262	防火水槽	60589	赤坂分署	大垣市荒尾町	40.0	H16/12/06	丸型	耐震:消火	○	○		I	
263	防火水槽	70598	分駐所	大垣市加賀野3丁目	40.0	H17/06/30	丸型	耐震:消火	○	○		I	
264	防火水槽	40978	東分署	大垣市東町1丁目	40.0	H17/06/30	丸型	耐震:消火	○	○		I	
265	防火水槽	20633	北消防署	大垣市笠木町	40.0	H17/06/30	丸型	耐震:消火	○	○		I	

補修 順位	種別	支援系 水利番号	管轄署所	住所(町丁名)	容量 (m)	設置年月日	蓋種別	耐震性区分	DID	市街化	市街化 調整	健全度	点検結果
266	防火水槽	60590	赤坂分署	大垣市荒尾町	40.0	H17/10/07	丸型	耐震:消火	○	○		I	
267	防火水槽	60591	赤坂分署	大垣市荒尾町	40.0	H17/10/07	丸型	耐震:消火	○	○		I	
268	防火水槽	11254	中消防署	大垣市東前3丁目	40.0	H19/09/20	丸型	耐震:消火	○	○		I	
269	防火水槽	60594	赤坂分署	大垣市赤坂町	40.0	H19/09/20	丸型	耐震:消火	○	○		I	
270	防火水槽	20636	北消防署	大垣市坂下町	40.0	H21/10/01	丸型	耐震:消火	○	○		I	
271	防火水槽	40856	東分署	大垣市三本木2丁目	40.0	H22/10/30	丸型	耐震:消火	○	○		I	
272	防火水槽	11260	中消防署	大垣市永森町6丁目	40.0	H22/12/13	丸型	耐震:消火	○	○		I	
273	防火水槽	20661	北消防署	大垣市林町6丁目	40.0	H26/03/04	丸型	耐震:消火	○	○		I	
274	防火水槽	60595	赤坂分署	大垣市赤坂新町2丁目	40.1	H21/08/17	丸型	耐震:消火	○	○		I	
275	防火水槽	60593	赤坂分署	大垣市荒尾町	40.3	H19/10/19	丸型	耐震:消火	○	○		I	
276	防火水槽	60575	赤坂分署	大垣市荒尾町	40.8	H04/11/28	丸型	耐震:消火	○	○		I	
277	防火水槽	20629	北消防署	大垣市河間町4丁目	40.8	H10/10/20	丸型	耐震:消火	○	○		I	
278	防火水槽	20630	北消防署	大垣市宿地町	40.8	H12/10/05	丸型	耐震:消火	○	○		I	
279	防火水槽	60584	赤坂分署	大垣市荒尾町	40.8	H12/10/13	丸型	耐震:消火	○	○		I	
280	防火水槽	60587	赤坂分署	大垣市荒尾町	40.9	H14/10/28	丸型	耐震:消火	○	○		I	
281	防火水槽	60554	赤坂分署	大垣市福田町	41.0	H06/03/29	丸型	耐震:消火	○	○		I	
282	防火水槽	11204	中消防署	大垣市本今5丁目	41.0	H08/03/25	丸型	耐震:消火	○	○		I	
283	防火水槽	41002	東分署	大垣市波須1丁目	41.0	H09/03/21	丸型	耐震:消火	○	○		I	
284	防火水槽	11206	中消防署	大垣市割田2丁目	41.0	H09/10/31	丸型	耐震:消火	○	○		I	
285	防火水槽	60578	赤坂分署	大垣市赤坂新町3丁目	41.5	H08/12/19	丸型	耐震:消火	○	○		I	
286	防火水槽	20628	北消防署	大垣市八島町	41.5	H09/12/01	丸型	耐震:消火	○	○		I	
287	防火水槽	60585	赤坂分署	大垣市荒尾町	41.5	H13/10/09	丸型	耐震:消火	○	○		I	
288	防火水槽	70523	分駐所	大垣市西崎町1丁目	41.5	H16/10/08	丸型	耐震:消火	○	○		I	
289	防火水槽	70526	分駐所	大垣市見取町3丁目	41.5	H18/08/19	丸型	耐震:消火	○	○		I	
290	防火水槽	70550	分駐所	大垣市新長沢町2丁目	42.6	H08/03/25	丸型	耐震:消火	○	○		I	
291	防火水槽	60581	赤坂分署	大垣市赤坂町	43.5	H10/09/22	丸型	耐震:消火	○	○		I	
292	防火水槽	60579	赤坂分署	大垣市昼飯町	60.0	H08/12/12	丸型	耐震:消火	○	○		I	
293	防火水槽	11205	中消防署	大垣市割田1丁目	60.0	H09/06/16	丸型	耐震:消火	○	○		I	
294	防火水槽	60580	赤坂分署	大垣市牧野町3丁目	61.2	H09/06/16	丸型	耐震:消火	○	○		I	
295	防火水槽	60576	赤坂分署	大垣市荒尾町	40.6	H07/03/22	丸型	耐震:消火	○			I	
296	防火水槽	11124	中消防署	大垣市島町	40.0	S51/07/30	丸型	耐震:消火		○		I	
297	防火水槽	40869	東分署	大垣市三本木4丁目	40.0	H10/10/11	丸型	耐震:消火	○	○		I	
298	防火水槽	11207	中消防署	大垣市築捨町1丁目	40.0	H11/06/15	丸型	耐震:消火	○	○		I	
299	防火水槽	11186	中消防署	大垣市新長松2丁目	40.0	H12/03/15	丸型	耐震:消火	○	○		I	
300	防火水槽	11209	中消防署	大垣市青柳町2丁目	40.0	H12/03/15	丸型	耐震:消火	○	○		I	
301	防火水槽	60583	赤坂分署	大垣市赤坂町	40.0	H12/10/20	丸型	耐震:消火	○	○		I	
302	防火水槽	60586	赤坂分署	大垣市福葉東3丁目	40.0	H14/10/11	丸型	耐震:消火	○	○		I	
303	防火水槽	11251	中消防署	大垣市外濶2丁目	40.0	H18/08/02	丸型	耐震:消火	○	○		I	
304	防火水槽	50797	南分署	大垣市浅草2丁目	40.0	H19/09/01	丸型	耐震:消火	○	○		I	
305	防火水槽	11253	中消防署	大垣市線野5丁目	40.0	H19/09/20	丸型	耐震:消火	○	○		I	
306	防火水槽	11255	中消防署	大垣市青柳町4丁目	40.0	H20/09/05	丸型	耐震:消火	○	○		I	
307	防火水槽	11256	中消防署	大垣市長松町	40.0	H20/09/09	丸型	耐震:消火	○	○		I	
308	防火水槽	20635	北消防署	大垣市開発町1丁目	40.0	H21/08/27	丸型	耐震:消火	○	○		I	
309	防火水槽	60596	赤坂分署	大垣市昼飯町	40.0	H23/02/28	丸型	耐震:消火	○	○		I	
310	防火水槽	50834	南分署	大垣市横曾根3丁目	40.0	H25/03/05	丸型	耐震:消火	○	○		I	
311	防火水槽	11203	中消防署	大垣市島屋2丁目	40.1	H07/10/02	丸型	耐震:消火	○	○		I	
312	防火水槽	20622	北消防署	大垣市津村町1丁目	40.8	H05/01/18	丸型	耐震:消火	○	○		I	
313	防火水槽	70627	分駐所	大垣市今宿6丁目	40.8	H06/01/31	その他	耐震:消火	○	○		I	
314	防火水槽	20625	北消防署	大垣市和合本町1丁目	40.8	H07/10/22	丸型	耐震:消火	○	○		I	
315	防火水槽	60582	赤坂分署	大垣市赤坂町	41.0	H12/03/15	丸型	耐震:消火	○	○		I	
316	防火水槽	11181	中消防署	大垣市十六町	41.5	H09/03/03	丸型	耐震:消火	○	○		I	
317	防火水槽	11183	中消防署	大垣市線野1丁目	41.5	H09/10/31	丸型	耐震:消火	○	○		I	
318	防火水槽	11184	中消防署	大垣市線野1丁目	41.5	H10/09/22	丸型	耐震:消火	○	○		I	
319	防火水槽	11155	中消防署	大垣市南若森町2丁目	42.0	H02/02/13	丸型	耐震:消火	○	○		I	
320	防火水槽	60570	赤坂分署	大垣市草道島町	40.0	H01/09/01	丸型	耐震:消火		○	○	I	
321	防火水槽	11198	中消防署	大垣市入方2丁目	40.0	H04/08/19	丸型	耐震:消火		○	○	I	
322	防火水槽	11148	中消防署	大垣市静里町	40.0	H06/03/16	丸型	耐震:消火		○	○	I	
323	防火水槽	11211	中消防署	大垣市外濶4丁目	40.0	H13/10/03	丸型	耐震:消火		○	○	I	
324	防火水槽	40959	東分署	大垣市直江町	40.0	H13/10/09	丸型	耐震:消火		○	○	I	
325	防火水槽	11210	中消防署	大垣市古宮町	40.0	H15/10/09	丸型	耐震:消火		○	○	I	
326	防火水槽	60588	赤坂分署	大垣市青葉町5丁目	40.0	H15/10/09	丸型	耐震:消火		○	○	I	
327	防火水槽	20634	北消防署	大垣市貝曾根町	40.0	H18/08/01	丸型	耐震:消火		○	○	I	
328	防火水槽	11252	中消防署	大垣市島町	40.0	H18/09/25	丸型	耐震:消火		○	○	I	
329	防火水槽	11257	中消防署	大垣市荒川町	40.0	H20/09/12	丸型	耐震:消火		○	○	I	
330	防火水槽	40783	東分署	大垣市墨俣町下宿	40.0	H22/02/01	丸型	耐震:消火		○	○	I	
331	防火水槽	29744	北消防署	大垣市曾根町2丁目	40.1	R03/07/07	丸型	耐震:消火		○	○	I	
332	防火水槽	11194	中消防署	大垣市入方2丁目	40.8	S63/05/30	丸型	耐震:消火		○	○	I	
333	防火水槽	11197	中消防署	大垣市多芸島1丁目	40.8	H03/04/06	丸型	耐震:消火		○	○	I	
334	防火水槽	60550	赤坂分署	大垣市草道島町	40.8	H05/01/12	丸型	耐震:消火		○	○	I	
335	防火水槽	11199	中消防署	大垣市多芸島2丁目	40.8	H05/08/23	丸型	耐震:消火		○	○	I	
336	防火水槽	11201	中消防署	大垣市外花2丁目	40.8	H07/03/31	丸型	耐震:消火		○	○	I	
337	防火水槽	11202	中消防署	大垣市友江2丁目	40.8	H07/09/27	丸型	耐震:消火		○	○	I	
338	防火水槽	60577	赤坂分署	大垣市青野町	41.5	H07/10/25	丸型	耐震:消火		○	○	I	
339	防火水槽	11200	中消防署	大垣市友江1丁目	41.6	H05/11/25	丸型	耐震:消火		○	○	I	
340	防火水槽	29746	北消防署	大垣市曾根町2丁目	89.8	R03/07/02	丸型	耐震:消火		○	○	I	