令和8年8月27日

受付No. 26000210

水質検査結果書

大垣市長　石田　仁　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
〒500-8148 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和8年8月13日 、ご依頼のありました試料の検査結果は、以下のとおりです。

採水地点	弘法の井戸広場			
住所	大垣市十六町			
採水	年月日(時刻)	令和8年8月13日　(13:45)	天候	曇
	採水者	野村　康弘	所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	31.0 ℃	pH値	―
	水温	17.0 ℃	遊離残留塩素	―
	検査者	野村　康弘	所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2 mg/L	10 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	7.7 mg/L	200 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L 以下	塩化物イオン	5.5 mg/L	200 mg/L 以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	27 mg/L	300 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	蒸発残留物	67 mg/L	500 mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
塩素酸	0.05 mg/L 未満	0.6 mg/L 以下	pH値	6.9	5.8 ～ 8.6
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06 mg/L 以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。