

別紙2 需要場所等

No.	施設名	需要場所	電気方式	標準周波数	供給電圧	受電方式	非常用 自家発電装 置(kVA)	基準契約種別
1	上石津地域事務所	大垣市上石津町上原1380	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	55	高圧業務用電力FRプランA
2	墨俣地域事務所	大垣市墨俣町上宿473-1	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	75	高圧業務用電力FRプランB
3	保健センター	大垣市東外側町2-24	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
4	墨俣保健センター	大垣市墨俣町墨俣1141-1	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
5	北幼保育園	大垣市室村町1丁目42-8	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
6	安井保育園	大垣市大井一丁目1の2	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
7	牧田保育園	大垣市上石津町牧田2101	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
8	墨俣保育園	大垣市墨俣町上宿483-1	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	35	高圧業務用電力FRプランA
9	南部子育て支援センター	大垣市外花6丁目45番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
10	上石津牧田支所	大垣市上石津町牧田2200番地2	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
11	一之瀬支所(農林漁家活動促進施設)	大垣市上石津町一之瀬1593番地2	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
12	えぼしふれあい会館	大垣市上石津町下山2860番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
13	笠木排水機場	大垣市笠木町31-1	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧電力プランL
14	興文小学校	大垣市西外側町1丁目34	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
15	東小学校	大垣市三塚町1180	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
16	西小学校	大垣市久瀬川町6-110	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
17	南小学校	大垣市美和町1871番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
18	北小学校	大垣市八島町2302番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
19	日新小学校	大垣市入方1丁目34番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
20	安井小学校	大垣市禾森1丁目1番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
21	宇留生小学校	大垣市熊野町1171番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
22	静里小学校	大垣市久徳町423番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
23	綾里小学校	大垣市綾野5丁目85番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
24	江東小学校	大垣市内原3丁目135番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
25	川並小学校	大垣市馬の瀬町1500	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
26	中川小学校	大垣市中川町2丁目460	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA

No.	施設名	需要場所	電気方式	標準周波数	供給電圧	受電方式	非常用 自家発電装 置(kVA)	基準契約種別
27	小野小学校	大垣市小野1丁目171番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
28	荒崎小学校	大垣市長松町789番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
29	赤坂小学校	大垣市赤坂新町1丁目49番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
30	青墓小学校	大垣市青墓町1丁目787	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
31	墨俣小学校	大垣市墨俣町墨俣242番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
32	興文中学校	大垣市西崎町1丁目82番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
33	東中学校	大垣市三塚町1169	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
34	西中学校	大垣市割田1-601-2	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
35	南中学校	大垣市南類町4丁目141番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
36	北中学校	大垣市八島町2290	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
37	江並中学校	大垣市外渚4丁目66番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
38	赤坂中学校	大垣市赤坂町3421番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
39	西部中学校	大垣市荒川町337番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
40	星和中学校	大垣市楽田町6丁目60番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
41	上石津学園	大垣市上石津町一之瀬100番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
42	墨俣さくら会館	大垣市墨俣町上宿510-1	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	95	高圧業務用電力FRプランA
43	大垣城	大垣市郭町2丁目52	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
44	輪中館・輪中生活館	大垣市入方2丁目1723	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧業務用電力FRプランA
45	南部学校給食センター	大垣市外野3丁目13-1	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧電力プランA
46	大垣競輪場	大垣市早苗町1丁目1	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	1229	高圧業務用電力WEプランA
47	グリーンガーデンハウス	大垣市緑園104	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	35	高圧業務用電力FRプランA
48	西崎水源地	大垣市西崎町2丁目56	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	300	高圧電力プランH
49	上石津北部浄化センター	大垣市上石津町牧田3521番地2	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	100	高圧電力プランH
50	上石津中部浄化センター	大垣市上石津町下多良164番地1	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	40	高圧電力プランH
51	上石津南部浄化センター	大垣市上石津町下山1210番地	交流三相3線式	60hz	6,600	一回線	無	高圧電力プランH