

## 需用場所等

No.	施設名	需用場所	電気方式	標準周波数	供給電圧	受電方式	非常用自家発電装置(kVA)	基準契約種別
1	鶴見排水機場	大垣市長沢町四丁目 38番地1	交流三相 3線式	60hz	6,600	一回線	55	高圧電カプランL
2	大井排水機場	大垣市古宮町 227番地4	交流三相 3線式	60hz	6,600	一回線	75	高圧電カプランL